

Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
 Capitale Sociale € 27.278.037
 Partita IVA - Codice Fiscale: n° 00080810641
 Tel. 0825-7941 - fax 0825-31105 - <https://www.altocalore.it>



Prot. | Avellino

Al Dipartimento di Prevenzione ASL AV
 Dott.ssa M.E. Prudente
 PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
 PEC: uoc.sian@pec.aslavellino.it

Al Comune di Montoro
 PEC: info.montoro@asmepec.it

e, p.c. Ente Idrico Campano
 PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: Trasmissione Rapporti di prova prelievi del 22.12.2024 - Comune di Montoro (AV)
 N.reg. 66 VOC - 67 VOC - 68 VOC - 69 VOC - 70 VOC e 71 VOC del 22.12.2024

Si trasmettono i risultati relativi ai prelievi effettuati in data 22.12.2024 da questa Società e consegnati in data 23.12.2024 all'Università Federico II di Napoli, Laboratorio CESMA, che evidenziano valori conformi a quanto previsto dal D.Lgs.vo 18/2023.

CAMPIONI ACS DEL 22.12.2024-UNINA			Tetracloroetilene ug/L	Tricloroetilene ug/L	somma
66 VOC	Montoro	FP, p.zza Mercato, loc. San Pietro	1,8	<0.05	2
67 VOC	Montoro	FP, Via provinciale, loc. Chiusa	3,5	<0.05	4
68 VOC	Montoro	FP, Via Casal di sotto, loc. Sant'Eustachio	2	<0.05	2
69 VOC	Montoro	FP, Via Rutoli, loc. Borgo	2,7	<0.05	3
70 VOC	Montoro	FP, Via Citro, loc. San Bartolomeo	3,8	<0.05	4
71 VOC	Montoro	FP, P.za Fimiani, loc. Petruo	2,4	<0.05	2

Responsabile Area Vigilanza Igiene
 Dott.ssa Katia Muscetta

Responsabile Area Depurazione/Verifica Acque potabili
 Dott.ssa Carmela La Piana

Responsabile Area Esercizio
 Ing. Francesco Monaco

L'Amministratore Unico
 Avv. Antonio Lenzi

(Antonio Lenzi)

Laboratorio Vigilanza Igiene/Acque Potabili

☎ 0825-794367 ✉ katia.muscetta@altocalore.it